



## ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé

DG/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

### Coordonnées du demandeur des essais :

Environmental and Combustion Controls Division of  
HONEYWELL TECHNOLOGIES Sàrl  
ACS – ECC – EMEA  
Z.A. La Pièce 16  
1180 ROLLE  
Suisse

### Nom de l'accessoire représentatif : Réducteur de Pression D06F-1A

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 11 ACC LY 383

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 02 Novembre 2011 au 18 Janvier 2012

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

### Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Réducteurs de Pression de références ( 24 références ) :

D06F-1/2A, D06FI-1/2A, D06FH-1/2B, D06FN-1/2A, D06F-3/4A, D06FI-3/4A, D06FH-3/4B, D06FN-3/4A  
D06F-1A, D06FI-1A, D06FH-1B, D06FN-1A, D06F-1/14A, D06FI-1/14A, D06FH-1/14B, D06FN-1/14A  
D06F-1/12A, D06FI-1/12A, D06FH-1/12B, D06FN-1/12A, D06F-2A, D06FI-2A, D06FH-2B, D06FN-2A

Commentaires : Renouvellement et extension de l'ACS 06 ACC LY 021.

Attestation délivrée par : Christelle AUTUGELLE

Responsable Laboratoire MCDE

Signature :



A la date du : 20 Janvier 2012

Date d'expiration de l'ACS : 20 Janvier 2017

F\_MC060-a-22.01.2003 CAU