



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0380/01/2013

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Zawór elektromagnetyczny do płynów - normalnie zamknięty, typ AB**

Zawierający / containing: **mosiądz, stal nierdzewną, NBR.**

Przeznaczony do / destined: **montażu w instalacjach z płynami nieagresywnymi z ciśnieniem maksymalnym do 10 bar**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

CHRISTIAN BURKERT GmbH and Co. KG
D-74653 Ingelfingen
Christian-Burkert Strasse 13-17, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Honeywell Sp. z o. o.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 39B

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-06-10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2018-06-10
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 10 czerwca 2013

The date of issue of the certificate: 10th June 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady