

**KRAJOWA DEKLARACJA  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

**Nr HON/047/19**



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zawory bezpieczeństwa**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **SM110, SM120, SM150, SM152, SM180**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do instalacji grzewczych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
5. Siedziba Producenta: Honeywell Products and Solutions Sarl  
1180 Rolle La Piece 16, Szwajcaria
6. Miejsce produkcji wyrobu: Niemcy
7. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
8. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4\*
9. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1489:2003** - Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa. Badania i wymagania
10. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura pracy	95 °C (SM150, SM152), 120 °C (SM110, SM120), 160 °C (SM180)	-
Medium	Woda lub mieszanina wody z glikolem. Ciecze z grupy 1 i 2 (Dyrektywa Ciśnieniowa, art.9)	medium nie oddziałujące agresywnie na użyte materiały
Ciśnienie otwarcia	Nastawa fabryczna na 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 lub 6.0 bar.	Zmiana fabrycznych ustawień nie jest możliwa bez uprzedniego zniszczenia kapturka bezpieczeństwa

\* Ocena zgodności przeprowadzona wg Dz. U. Nr 198 Poz. 2041 Rozdział 2 § 4. wg systemu oceny zgodności 4.

11. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Marek Wnuk  
Starszy Specjalista  
Technicznego Wsparcia Sprzedaży

Warszawa, dn. 15.01.2019

**Ademco Sp z o.o.**  
ul. Domaniewska 39  
02-672 Warszawa  
NIP: 527-282-55-91  
REGON: 368630629